

水道水毎日水質検査結果 令和6年9月分

基準	残留塩素 0.1mg/ℓ以上		
	色	目視で色がないこと	
	濁り	目視で濁り、異物の混入がないこと	

受水池	虎溪山			元町			滝呂									小名田									笠原		
配水区	富士見配水区			元町配水区			市之倉配水区			滝呂北配水区			脇之島配水区			旭ヶ丘南配水区			旭ヶ丘北配水区			高根西配水区			笠原低区配水区		
採水場所	諏訪町			生田町			市之倉町			東町			脇之島町			虎溪山町			北小本町			赤坂町			笠原町		
日付	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り
1日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.18	無	無	0.2	無	無	0.2	無	無
2日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.18	無	無	0.3	無	無	0.25	無	無
3日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.21	無	無	0.2	無	無	0.25	無	無
4日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.18	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無
5日	0.2	無	無	0.2	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.18	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無
6日	0.1	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.19	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無
7日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.15	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無
8日	0.2	無	無	0.2	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.17	無	無	0.3	無	無	0.25	無	無
9日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.17	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無
10日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.16	無	無	0.3	無	無	0.15	無	無
11日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.17	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無
12日	0.2	無	無	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.16	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無
13日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.15	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無
14日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.17	無	無	0.3	無	無	0.1	無	無
15日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.17	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無
16日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.18	無	無	0.2	無	無	0.2	無	無
17日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.15	無	無	0.3	無	無	0.25	無	無
18日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.17	無	無	0.3	無	無	0.25	無	無
19日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.16	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無
20日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.17	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無
21日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.16	無	無	0.2	無	無	0.2	無	無
22日	0.2	無	無	0.2	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.16	無	無	0.2	無	無	0.25	無	無
23日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.14	無	無	0.3	無	無	0.25	無	無
24日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.16	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無
25日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.17	無	無	0.3	無	無	0.25	無	無
26日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.17	無	無	0.2	無	無	0.2	無	無
27日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.4	無	無	0.4	無	無	0.3	無	無	0.16	無	無	0.2	無	無	0.2	無	無
28日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.18	無	無	0.2	無	無	0.3	無	無
29日	0.2	無	無	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.14	無	無	0.2	無	無	0.25	無	無
30日	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.2	無	無	0.3	無	無	0.3	無	無	0.15	無	無	0.3	無	無	0.25	無	無