

令和5年

10 月

業 務 統 計

多治見市水道部施設課

【処理水量】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
総排水量	1,360,462 m ³	104,279 m ³	88,222 m ³
下水処理水量	1,356,060 m ³	104,279 m ³	88,222 m ³
高級処理水量 計	1,291,460 m ³		
合流系高級処理水量	(675,330) m ³		
分流系高級処理水量	(616,130) m ³		
簡易処理水量 計	64,600 m ³		
簡易処理水量	(44,220) m ³		
雨水ろ過処理水量	(20,380) m ³		
雨水排除量	4,402 m ³		

【放流水質】	池田下水処理場			市之倉 下水処理場	笠原 下水処理場
	全体	(合流)	(分流)		
pH	7.2	(7.2)	(7.1)	7.3	7.5
SS	2.4 mg/l	(2.7) mg/l	(2.1) mg/l	5.1 mg/l	7.8 mg/l
BOD	2.8 mg/l	(3.0) mg/l	(2.6) mg/l	9.6 mg/l	8.0 mg/l
COD	6.0 mg/l	(6.2) mg/l	(5.8) mg/l	11 mg/l	12 mg/l
T-N	3.9 mg/l	(3.5) mg/l	(4.4) mg/l	6.7 mg/l	14 mg/l
T-P	1.01 mg/l	(1.2) mg/l	(0.80) mg/l	1.3 mg/l	0.24 mg/l
大腸菌群数	123 個/cm ³	(71) 個/cm ³	(180) 個/cm ³	700 個/cm ³	12 個/cm ³

【 搬 出 】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
脱水ケーキ	499.09 t	47.78 t	39.98 t