

令和7年

3 月

業 務 統 計

多治見市水道部施設課

【処理水量】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
総排水量	1,413,961 m ³	110,369 m ³	77,652 m ³
下水処理水量	1,411,121 m ³	110,369 m ³	77,652 m ³
高級処理水量 計	1,368,421 m ³		
合流系高級処理水量	(748,331) m ³		
分流系高級処理水量	(620,090) m ³		
簡易処理水量 計	42,700 m ³		
簡易処理水量	(38,000) m ³		
雨水ろ過処理水量	(4,700) m ³		
雨水排除量	2,840 m ³		

【放流水質】	池田下水処理場			市之倉 下水処理場	笠原 下水処理場
	全体	(合流)	(分流)		
pH	7.0				
SS	12 mg/l	(3.2) mg/l	(23) mg/l	6.6 mg/l	7.2 mg/l
BOD	7.5 mg/l	(6.0) mg/l	(9) mg/l	13.0 mg/l	15.0 mg/l
COD	9.4 mg/l	(8.1) mg/l	(11) mg/l	14 mg/l	15.0 mg/l
T-N	5.8 mg/l	(5.1) mg/l	(6.6) mg/l	8.3 mg/l	19 mg/l
T-P	1.3 mg/l	(1.6) mg/l	(1.0) mg/l	1.6 mg/l	0.70 mg/l
大腸菌群数	600 個/cm ³	(490) 個/cm ³	(740) 個/cm ³	660 個/cm ³	8 個/cm ³

【搬出】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
脱水ケーキ	639.97 t	68.67 t	33.12 t