

令和7年

6 月

業 務 統 計

多治見市建設水道部上下水道施設課

【処理水量】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
総排水量	2,158,587 m ³	135,290 m ³	120,740 m ³
下水処理水量	2,101,519 m ³	135,290 m ³	120,740 m ³
高級処理水量 計	1,667,129 m ³		
合流系高級処理水量	(944,919) m ³		
分流系高級処理水量	(722,210) m ³		
簡易処理水量 計	434,390 m ³		
簡易処理水量	(283,740) m ³		
雨水ろ過処理水量	(150,650) m ³		
雨水排除量	57,068 m ³		

【放流水質】	池田下水処理場			市之倉 下水処理場	笠原 下水処理場
	全体	(合流)	(分流)		
pH	7.1	(7.1)	(7.1)	7.2	7.3
SS	2.7 mg/l	(3.4) mg/l	(1.7) mg/l	11.0 mg/l	7.5 mg/l
BOD	4.6 mg/l	(5.9) mg/l	(2.9) mg/l	12.0 mg/l	15.0 mg/l
COD	7.6 mg/l	(8.5) mg/l	(6.5) mg/l	17.0 mg/l	14 mg/l
T－N	4.9 mg/l	(4.3) mg/l	(5.7) mg/l	8.7 mg/l	13 mg/l
T－P	0.84 mg/l	(0.90) mg/l	(0.77) mg/l	1.2 mg/l	0.32 mg/l
大腸菌群数	33 個/cm ³	(42) 個/cm ³	(22) 個/cm ³	50 個/cm ³	2 個/cm ³

【 搬 出 】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
脱水ケーキ	484.71 t	48.81 t	36.96 t