

級火薬庫定期自主検査結果表（ 号庫～ 号庫）

火薬庫の付近にある 保安物件の名称		当該保安物件から最短 距離にある火薬庫	保安距離及び当該保 安物件までの距離	土 堤 高 5 / 4 又 は 事 業 用 施 設 の 別	判定
第1種		号庫・ トン	m・ m		適・否
第2種		号庫・ トン	m・ m		適・否
第3種		号庫・ トン	m・ m		適・否
第4種		号庫・ トン	m・ m		適・否
検 査 項 目		検 査 内 容		補正・補修事項	判定
位 置		湿地ではないか。			適・否
構 造		基準は維持され、排水は良いか。			適・否
壁		構造、厚さの基準は維持されているか。			適・否
入口の二重扉		耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
盗難防止措置		内扉と外扉に取り付けた錠は基準に適合するか。			適・否
窓		鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。			適・否
床下の通気孔		金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。			適・否
内 面		板張り、床面に鉄類は表われていないか。			適・否
天井・両妻の通気孔		金網張りに腐食等の異常はないか。			適・否
屋 根		不燃性構造は盗難及び火災を防止できるか。			適・否
避 雷 装 置		別紙点検表のとおり。			
土 堤		こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
防 火 用 空 地		境界沿いに巾2 m以上確保されているか。			適・否
防 火 設 備		貯水槽等の位置、数量は良いか。			適・否
警 戒 設 備		境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。			適・否
警 鳴 装 置		別紙点検表のとおり。			
天 井 裏		盗難防止の金網張りに異常はないか。			適・否
庫内暖房設備					有・無
庫内照明設備		防爆式電燈、配線等に異常はないか。			適・否
外部点灯装置					有・無
検査を指揮監督し た保安責任者によ る記名					