管路施設調査工　特記仕様書

１．業務目的

本業務は、潜行目視調査、マンホール目視調査又はＴＶカメラ調査等により、管路施設の異常の程度を把握し、対策の要否及び緊急度を明らかにすることを目的とする。

２．業務の対象

（１）委託名称　　ストックマネジメント計画に基づく管路調査業務委託

（２）業務箇所　　多治見市　松坂町３丁目他　地内

（３）委託対象施設

詳細調査項目	調査の有無	調査数量
潜行目視調査 （内径 800 ㎜以上）	有　・　[無]	km
ＴＶカメラ調査 （内径 800 ㎜未満及び必要と判断される箇所）	[有]　・　無	1.248　km
ＴＶカメラ調査 （内径 800 ㎜以上及び必要と判断される箇所）	有　・　[無]	km
取付管調査	有　・　[無]	－　箇所
マンホール目視調査 （上下流管路施設含む）※１	有　・　[無]	－　箇所
マンホール巡視・点検調査 （管口含む）※２	有　・　[無]	－　箇所
マンホールふた巡視・点検調査	有　・　[無]	－　箇所
管きょ内洗浄	[有]　・　無	1.248　km
調査報告書作成	[有]　・　無	
測　　量	有　・　無	基準点測量　－　km 水準測量　－　km 縦断測量　－　km 管路施設断面・寸法　－　箇所

※１　マンホール内に入ってライトを用いて管路施設内を目視調査する。

※２　地上からライトを用いてマンホール内面及び管口を目視点検又は簡易ＴＶカメラ調査する。

※調査項目は、必要に応じて追加、削除する。

※３　作業時の交通誘導員として、19名（交替無）を見込むものとする。

３．報告書

（１）報告書は、下記の事項について、内容を明記すること。

① 調査目的
② 調査概要
③ 案内図
④ 調査箇所図
⑤ 不良箇所図　（ 不良箇所の全て ・ 同一箇所では上位ランクのみ ）
⑥ 不良ランク分布図
⑦ 調査総括表　（ 不良箇所の全て ・ 同一箇所では上位ランクのみ ）
⑧ 調査集計表　（ 不良箇所の全て ・ 同一箇所では上位ランクのみ ）
⑨ システム登録 Excel データ　（ 不良箇所の全て ・ 同一箇所では上位ランクのみ ）
⑩ 調査記録表　（ 不良箇所の全て ・ 同一箇所では上位ランクのみ ）
⑪ 考察
⑫ 調査記録写真

４．提出図書

（１）提出図書の部数の変更

あり、なし

提出部数の変更がある場合は、次の提出図書の部数を変更する。

提出図書名	提出部数
調査報告書	１部

５．環境配慮

本業務では、環境に配慮したリサイクル材料の使用に努めること。受注者は、事業全般にわたって環境への配慮、環境負荷への低減行動に努めるものとする。

（１）本業務における移動・運搬においては、合理化・効率化を図るとともに低公害型の手段を用いること。
（２）排出された廃棄物を適正に処理すること。
（３）本業務周辺の環境の清掃及び美化に努めること。

６．妨害又は不当要求に対する通報の義務

（１）受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。
（２）受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。