

公表日 年 月 日
担当課 文化スポーツ課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多文ス工第11-2号
- 2 種 別 電気
- 3 事業名 笠原中央公民館大規模改修工事 電気設備工事
- 4 場 所 多治見市笠原町字古御所2081番地の1
- 5 契約業者名 松本・高電特定建設工事共同企業体
- 6 住 所 多治見市光ヶ丘2丁目29番地
- 7 変更後の契約金額 211,873,200 円
(当初契約金額) (207,680,000 円)
- 8 工 期 令和4年12月26日 ～ 令和6年3月29日
(当 初 工 期) (令和4年12月26日 ～ 令和6年3月8日)
- 9 概 要 笠原中央公民館において、大規模改修工事(電気設備工事)を行うもの。
- 【施設概要】
- ・竣工年月:昭和59(1984)年9月
 - ・構造規模:RC造、地上3階・地下1階建て
 - ・延べ面積:5,645.87㎡(解体前面積)
- 【工事概要】
- ・集約化工事 … 1式
 - ・長寿命化工事 … 1式
 - ・その他工事(起債対象外工事) … 1式
- 10 変更内容及び変更理由
(アスベスト含有材料の処分)アスベスト含有材料の処分調査により、本工事で撤去する既設非常用発電設備の本体エンジン部及び排気管部においてアスベスト含有が判明したため
(機械設備工事の仕様変更に伴う変更)機械設備工事で機械排煙を自然排煙に変更したことに伴い、非常用発電機負荷が減少したため発電機容量を変更するもの
(監視カメラシステム整理)経年劣化により故障している体育館カメラ設備の取替等を行い、統括的に管理を行うもの
(弱電設備・配線等の再構成)新設MDFへの配線振替が施設構造上不可能であるためPBXの移設も含めて取止めとする。地下会議室及び笠原児童館への電話機の追加、PBX設定変更作業を追加する。1階事務所内弱電配線の再構成
(照明器具・太陽光設備機器の取替)1F:喫茶室・吹抜けロビー、B1F:電気室・機械室照明器具劣化による取替、故障している太陽光データ集計装置の取替