

【バリアフリー適合証交付基準・チェック表】

資料2-1

日 時：令和4年1月19日(水) 10:00～
 施設名：株式会社 リフォームプレイス
 確認者：[事務局]福祉課 水野・都市政策課 岩下

物的事項	測定数値等	認定基準	優良認定基準
①施設出入口・施設内の通路			
道路・駐車場からの施設の出入口に至る敷地内通路の内法寸法	180cm以上	120cm以上 ☒	140cm以上 ☐
施設出入口に段差がある場合、スロープ及び段差を解消する措置をとっている	出入口段差無し	☐	☐
階段がある場合、必要な配慮がされている	出入口階段無し	手すりの設置 ☐	スロープの設置 ☐
点字・誘導ブロックの敷詰 ※床面積2,000㎡以上の施設のみ			☐
②スロープ			
内法寸法140cm以上。 階段と併設している場合90cm以上	206cm		☐
勾配は1/12（8％）以下 高低差10cm未満の場合は1/8（12.5％）以下	6.5cm÷90cm×100＝ 勾配…7.2％ （縦÷横×100＝勾配）		☐
③構造上・レイアウトの配慮			
施設出入口、不特定多数の者が利用する各室の出入口の内法寸法 （複数設けられている場合は、1以上の出入口）	出入口：100cm 個室等無し	80cm以上 ☒	90cm以上 ☐
店内を利用する範囲でフラット化がされ、車いす移動が可能な配慮がされている	段差等はなく、店内はフラットになっている	☒	☐
④トイレ ※外来者用トイレが設置されている施設			
洋式トイレを設置している	トイレは一箇所のみ	☒	☐
手すりが設置されている（洋式トイレのうち1以上）		☒	☐
出入口の内法寸法が85cm以上 （洋式トイレのうち1以上）	85cm		☐
外開き戸もしくはスライド式の扉である （洋式トイレのうち1以上）	スライド式の扉になっている		☐
⑤視覚障がい者への配慮			
点字表記（見取り図又は各室の出入口に室名を表示）		☒	☐
拡大文字			☐
音声案内			☐
⑥聴覚障がい者への配慮			
耳マークの設置		☒	☐
筆談で対応する		☒	☐
手話で対応する			☐
⑦障がい者用駐車スペースの設置			
出入口近くに設置されており、障がい者用駐車スペースと分かる表示がされている	表示無し		☐
駐車スペースが横幅350cm以上	233cm		☐
⑧エレベータの設置 ※2階以上の建物			
2階以上を利用する頻度、施設の目的から必要な場合	2階無し	☐	☐
人的事項		認定基準	優良認定基準
☐ 過去に、障がい者・高齢者等の利用実績がある		☒	☐
☐ 障がい者等への接遇、介助に関する研修を受講していること		☒	☐
☐ 障がい者等への接遇マニュアルの設置			☐
☐ 従事者向けへの研修制度			☐