

別表1 業務実績比較表

(3月31日現在)

項目	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	対前年度		備考
					増減	比較(%)	
行政区域内人口	人	115,963	115,339	114,625	△ 714	99.38	
計画給水人口	人	132,500	116,000	116,000	0	100.00	
給水人口	人	115,218	115,139	114,425	△ 714	99.38	
給水戸数	戸	43,825	44,402	44,736	334	100.75	
給水件数	件	40,796	41,045	41,272	227	100.55	
普及率	%	99.36	99.83	99.83	0.00		給水人口/行政区域内人口×100
年間配水量	m <sup>3</sup>	13,028,908	12,867,370	12,831,213	△ 36,157	99.72	
年間給水量	m <sup>3</sup>	12,083,980	11,989,162	11,914,859	△ 74,303	99.38	
有収率	%	92.75	93.17	92.86	△ 0.31		年間給水量/年間配水量×100
1日配水能力	m <sup>3</sup>	57,850	57,850	57,850	0	100.00	
1日平均配水量	m <sup>3</sup>	35,598	35,253	35,154	△ 99	99.72	
1日最大配水量	m <sup>3</sup>	40,214	39,066	38,950	△ 116	99.70	
1人1日最大配水量	ℓ	349	339	340	1	100.29	
1人1日平均配水量	ℓ	309	306	307	1	100.33	
1人1日平均給水量	ℓ	287	285	285	0	100.00	
施設利用率	%	61.54	60.94	60.77	△ 0.17	99.72	1日平均配水量/1日配水能力×100
負荷率	%	88.52	90.24	90.25	0.01	100.01	1日平均配水量/1日最大配水量×100
最大稼働率	%	69.51	67.53	67.33	△ 0.20	99.70	1日最大配水量/1日配水能力×100
職員	人	18	18	18	0	100.00	
損益勘定職員数	人	11	11	12	1	109.09	
職員1人当たり給水人口	人	10,474	10,467	9,535	△ 932	91.10	給水人口/損益勘定職員数
職員1人当たり給水量	m <sup>3</sup>	1,098,544	1,089,924	992,905	△ 97,019	91.10	年間給水量/損益勘定職員数
職員1人当たり営業収益	円	214,448,463	203,861,253	183,250,264	△ 20,610,989	89.89	営業収益/損益勘定職員数