

仕 様 書

建設水道部上下水道施設課

業務番号 施下委 第3-9号

業務名 消防設備点検業務委託

履行場所 多治見市前畑町5丁目地内 他10ヶ所

業務内容 下水処理施設、中継ポンプ場、雨水ポンプ場、計11ヵ所の
消防設備点検。
各点検内容については消防法に基づく法定点検を実施するものとする。

点検種別 総合点検（外観・機能点検を含む） 年1回
消防設備を作動させ総合的な機能の点検
外観・機能点検 年1回
消防設備（消火器・消火栓等）の適切な配置位置、損傷の外観からの確認
及び簡易操作による点検

点検内容 ・ 池田下水処理場 多治見市前畑町5丁目330番地

管理棟・ポンプ棟等	床面積	1,312.8 m ²	延べ面積	3,942.41 m ²
受信機盤			1 台	
感知器	（煙式）		55 台	
	（熱式）		27 台	
音響設備			12 台	
防排煙設備（連動制御盤）			1 台	
防火扉			6 台	
消火栓			4 台	
			管理棟地下～屋上各階1基	
誘導灯			6 台	
			管理棟	1 台
			管廊	4 台
			合流減菌棟	1 台
消火器	（粉末型）		50 本	
			沈砂池	4 本
			車庫	3 本
			右岸電気室	2 本
			ポンプ棟	23 本
			管理棟	17 本
			合流減菌棟	1 本
	（ハロン型）		1 本	
			試験室	1 本
汚泥棟	床面積	510.09 m ²	延べ面積	1647.45 m ²
受信機盤			1 台	
感知器	（煙式）		2 台	
	（熱式）		7 台	
音響設備			6 台	
防排煙設備（連動制御盤）			1 台	

	防火扉		2 台		
	誘導灯		13 台		
	消火器	(粉末型)	9 本		
管理機械棟	床面積	1045.52 m ²	延べ面積	3393.15 m ²	
	受信機盤		1 台		
	感知器	(煙式)	50 台		
		(熱式)	63 台		
	音響設備		12 台		
	消火栓		12 台		
	誘導灯		33 台		
	消火器	(粉末型)	20 本		
沈砂池ポンプ棟	床面積	643.76 m ²	延べ面積	1518.58 m ²	
	受信機盤		1 台		
	感知器	(煙式)	34 台		
		(熱式)	42 台		
	音響設備		6 台		
	誘導灯		18 台		
	消火器	(粉末型)	10 本		
分流水処理施設	床面積	487.60 m ²	延べ面積	5557.80 m ²	
	受信機盤		1 台		
	感知器	(煙式)	19 台		
		(熱式)	43 台		
	音響設備		3 台		
	誘導灯		26 台		
・ 市之倉下水処理場	多治見市市之倉町13丁目260番地の1				
	床面積	761.25 m ²	延べ面積	1664.65 m ²	
	受信機盤		1 台		
	感知器	(煙式)	23 台		
		(熱式)	14 台		
	音響設備		3 台		
	誘導灯		18 台		
			(反応槽	6 台)	
			(管理棟	12 台)	
	消火器	(粉末型)	12 本		
・ 笠原下水処理場	多治見市笠原町4614番地の1				
	床面積	2463.42 m ²	延べ面積	4647.74 m ²	
	受信機盤		1 台		
	感知器	(煙式)	33 台		
		(熱式)	15 台		
	音響設備		8 台		
	消火栓		6 台		
	誘導灯		49 台		
	消火器	(粉末型)	23 本		

・ 月見センター	多治見市月見町3丁目73番地の2				
	床面積	905.43	m ²	延べ面積	1750.07 m ²
	受信機盤			1 台	
	感知器	(煙式)		5 台	
		(熱式)		20 台	
	音響設備			5 台	
	誘導灯			8 台	
	消火器	(粉末型)		21 本	
・ 土岐川左岸ポンプ場	多治見市平和町8丁目66番地				
	床面積	704.24	m ²	延べ面積	1139.33 m ²
	受信機盤			1 台	
	感知器	(煙式)		14 台	
		(熱式)		16 台	
		(熱分布式)		6 台	
	音響設備			3 台	
	誘導灯			4 台	
	消火器	(粉末型)		13 本	
・ 笠原川右岸ポンプ場	多治見市昭和町37番地				
	床面積	433.87	m ²	延べ面積	1176.22 m ²
	受信機盤			1 台	
	感知器	(煙式)		21 台	
		(熱式)		26 台	
	音響設備			4 台	
	誘導灯			11 台	
	消火器	(粉末型)		12 本	
・ 下沢中継ポンプ場	多治見市下沢町1丁目31番地の2				
	床面積	84.50	m ²	延べ面積	141.29 m ²
	誘導灯			3 台	
	消火器	(粉末型)		3 本	
・ 虎溪污水中継ポンプ場	多治見市虎溪山町2丁目65番地の24				
	床面積	97.17	m ²	延べ面積	97.17 m ²
	消火器	(粉末型)		2 本	
・ 共栄污水中継ポンプ場	多治見市虎溪山町7丁目6番地の2				
	床面積	97.17	m ²	延べ面積	97.17 m ²
	消火器	(粉末型)		2 本	
・ 姫第1污水中継ポンプ場	多治見市姫町1丁目200番地の2				
	床面積	75	m ²	延べ面積	75 m ²
	誘導灯			2 台	
	消火器	(粉末型)		1 本	
	消火器	(二酸化炭素型)		1 本	

・ 姫第2汚水中継ポンプ場	多治見市姫町7丁目260番地の2		
	床面積	38.5 m ²	延べ面積 38.5 m ²
	誘導灯		1 台
	消火器	(粉末型)	2 本

その他

(環境への配慮事項)

- ・ 自動車、施工機械の使用にあたっては、環境に配慮した仕様に努め、無用な使用を出来るだけしないように心がけること。
- ・ 業務完了時の提出書類等は、環境や再利用の観点から両面印刷等に心がけること。
- ・ 業務を施工するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配慮して極力グリーン購入法に適応したものを活用するよう努めること。
- ・ 清掃等周辺環境美化に努める。
- ・ 業務全般にわたり省電力、省エネルギーに努めること。上記のほか、受注者として環境に配慮する計画があれば業務着手時に、書面にて提出すること。

(妨害又は不当要求に対する通報義務)

1. 受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。
2. 受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。