

【バリアフリー適合証交付基準・チェック表】〔現地調査なし〕

資料1-5

施設名：多治見市役所 駅北庁舎

物的事項	測定数値等	認定基準	優良認定基準
①施設出入口・施設内の通路			
道路・駐車場からの施設の出入口に至る敷地内通路の内法寸法	正面玄関前 2m以上	120cm以上 <input type="checkbox"/>	140cm以上 <input checked="" type="checkbox"/>
施設出入口に段差がある場合、スロープ又は段差を解消する措置をとっている	スロープを設置	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
階段がある場合、必要な配慮がされている		手すりの設置 <input type="checkbox"/>	スロープの設置 <input checked="" type="checkbox"/>
点字・誘導ブロックの敷詰 ※床面積2,000㎡以上の施設のみ	・延床面積：9600.12㎡ ・入口から施設案内（点字）まで敷詰	—	<input checked="" type="checkbox"/>
②スロープ			
内法寸法140cm以上。 階段と併設している場合90cm以上	階段と併設 内法：140cm	—	<input checked="" type="checkbox"/>
勾配は1/12（8％）以下 高低差10cm未満の場合は1/8（12.5％）以下	勾配…4度≒7%<8% （縦÷横×100＝勾配）	—	<input checked="" type="checkbox"/>
③構造上・レイアウトの配慮			
施設出入口、不特定多数の者が利用する各室の出入口の内法寸法 （複数設けられている場合は、1以上の出入口）	正面玄関外：260cm 正面玄関内：120cm 4階会議室：110cm	80cm以上 <input type="checkbox"/>	90cm以上 <input checked="" type="checkbox"/>
店内を利用する範囲でフラット化がされ、車いす移動が可能な配慮がされている		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
④トイレ ※外来者用トイレが設置されている施設			
洋式トイレを設置している		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
手すりが設置されている（洋式トイレのうち1以上）		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
出入口の内法寸法が85cm以上 （洋式トイレのうち1以上）	内法：90cm	—	<input checked="" type="checkbox"/>
外開き戸もしくはスライド式の扉である （洋式トイレのうち1以上）	スライド式の扉	—	<input checked="" type="checkbox"/>
⑤視覚障がい者への配慮			
点字表記（見取り図又は各室の出入口に室名を表示）	庁舎内案内を点字標記した冊子を設置	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
拡大文字	階段前に庁舎案内の拡大した図を設置	—	<input checked="" type="checkbox"/>
音声案内	正面・北口玄関でチャイムを鳴らしている。	—	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥聴覚障がい者への配慮			
耳マークの設置	番号札機械の前に掲示	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
筆談で対応する		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
手話で対応する	福祉課に手話通訳員を配置	—	<input checked="" type="checkbox"/>
⑦障がい者用駐車スペースの設置			
出入口近くに設置されており、障がい者用駐車スペースと分かる表示がされている	地上：2区画 地下：2区画	—	<input checked="" type="checkbox"/>
駐車スペースが横幅350cm以上	4区画とも350cm	—	<input checked="" type="checkbox"/>
⑧エレベータの設置 ※2階以上の建物			
2階以上を利用する頻度、施設の目的から必要な場合		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
人的事項		認定基準	優良認定基準
<input type="checkbox"/> 過去に、障がい者・高齢者等の利用実績がある		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 障がい者等への接遇、介助に関する研修を受講している		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 障がい者等への接遇マニュアルの設置		—	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 従事者向けの研修制度		—	<input checked="" type="checkbox"/>