【バリアフリー適合証交付基準・チェック表】

日 時:令和4年1月19日(水) 10:00~ 施設名:株式会社 リフォームプレイス 確認者:[事務局]福祉課 水野・都市政策課 岩下

物的事項	測定数値等	認定基準	優良認定基準
①施設出入口・施設内の通路			
道路・駐車場からの施設の出入口に至る 敷地内通路の内法寸法	180cm以上	120cm以上 ☑	140cm以上 □
施設出入口に段差がある場合、	出入口段差無し		П
スロープ及び段差を解消する措置をとっている	山八口段左無し		
階段がある場合、必要な配慮がされている	出入口階段無し	手すりの設置	スロープの設置
点字・誘導ブロックの敷詰 ※床面積2,000㎡以上の施設のみ			
②スロープ			
内法寸法140cm以上。 階段と併設している場合90cm以上	206 c m		
勾配は1/12(8%)以下	6.5cm÷90cm×100=		
高低差10cm未満の場合は1/8(12.5%)以下	勾配…7.2% (縦÷横×100=勾配)		
③構造上・レイアウトの配慮			
施設出入口、不特定多数の者が利用する各室の 出入口の内法寸法 (複数設けられている場合は、1以上の出入口)	出入口:100cm 個室等は無し	80cm以上 ☑	90cm以上 □
店内を利用する範囲でフラット化がされ、 車いす移動が可能な配慮がされている	段差等は無く、店内はフ ラットになっている	Ø	
④トイレ ※外来者用トイレが設置されている施設			
洋式トイレを設置している	トイレは一箇所のみ		
手すりが設置されている(洋式トイレのうち1以上)		abla	
出入口の内法寸法が85cm以上 (洋式トイレのうち1以上)	85 c m		
外開き戸もしくはスライド式の扉である (洋式トイレのうち1以上)	スライド式の扉になって いる		
⑤視覚障がい者への配慮			
点字表記(見取り図又は各室の出入口に室名を表示)		abla	
拡大文字			
音声案内			
⑤聴覚障がい者への配慮 			
耳マークの設置		abla	
筆談で対応する		abla	
手話で対応する			
⑦障がい者用駐車スペースの設置			
出入口近くに設置されており、			П
障がい者用駐車スペースと分かる表示がされている	表示無し		
駐車スペースが横幅350cm以上	233cm		
⑧エレベータの設置 ※2階以上の建物			
2階以上を利用する頻度、施設の目的から必要な場合	2階無し		
人的事項		認定基準	優良認定基準
口過去に、障がい者・高齢者等の利用実績がある		abla	
口障がい者等への接遇、介助に関する研修を受講していること		abla	
口障がい者等への接遇マニュアルの設置			
口従事者向けへの研修制度			