

措置	網目の直径	() cm	() cm
小屋組及び屋根		木造・() 葺	木造・() 葺
基礎及び排水措置		別紙のとおり	別紙のとおり
備考			

(3) 入口の2重扉、窓、床、通気孔の構造等は下記の事項並びに建具図及び設置図による。

項目		爆薬庫	火工品庫		
内扉	構造	木製(1本引・2本引)	木製(1本引・2本引)		
	錠の種類				
外扉	本体	構造	鉄板製(1桁・2桁・片開・両開)	鉄板製(1桁・2桁・片開・両開)	
		寸法(mm)	幅() 高() 厚() 見込()	幅() 高() 厚() 見込()	
		補強用アングル(mm)	縦() 横() 厚()	縦() 横() 厚()	
		合わせ目	隙間()mm 目隠し()mm	隙間()mm 目隠し()mm	
	蝶番	種類	角蝶番	角蝶番	
		長さ及び数	()mm ()ヶ所	()mm ()ヶ所	
		心棒が抜けない加工措置			
	耐火扉	ロット棒	取付箇所	蝶番側の扉側面	蝶番側の扉側面
			取付数	上部()本、下部()本	上部()本、下部()本
			直径及び材質	()mm 炭素鋼	()mm 炭素鋼
長さ及び取付寸法			()mm 電気溶接	()mm 電気溶接	
扉枠の固定方法					
錠	種類	面付レシーバー・タンプラー本錠・シリンダー本錠(面付・堀込)	面付レシーバー・タンプラー本錠・シリンダー本錠(面付・堀込)		
	デットボルト	材質	ステンレス鋼・焼入炭素鋼	ステンレス鋼・焼入炭素鋼	
		長さ	()cm	()cm	
かんぬきの鉄棒		直径()mm 長さ()mm	直径()mm 長さ()mm		
窓	高さ及び数		地盤面から()m ()箇所	地盤面から()m ()箇所	
	鉄棒		直径()mm 間隔()mm	直径()mm 間隔()mm	
	内方		引戸に不透明ガラスを使用する。	引戸に不透明ガラスを使用する。	
	外方	構造	鉄板製(1桁・2桁・片開・両開)	鉄板製(1桁・2桁・片開・両開)	
		寸法(mm)	幅() 高() 厚()	幅() 高() 厚()	
	防火扉	蝶番種類	角蝶番・()ヶ所	角蝶番・()ヶ所	
取付方法					
外から開かない措置					
床の高さ		地盤面から()cm	地盤面から()cm		
内面の板張り		床面に鉄類を表さない。	床面に鉄類を表さない。		
通気孔	幅及び数		()cm ()ヶ所	()cm ()ヶ所	
	金網	鉄線の直径	()mm ()番線	()mm ()番線	
		網目の直径	()cm	()cm	
	鉄棒(幅20cm以上の場合)		直径()mm 間隔()mm	直径()mm 間隔()mm	
換気孔の取付数		天井()個、両つま(各個)	天井()個、両つま(各個)		

(4) 土堤の構造等は、下記の事項並びに正面図、平面図、断面図及び施設設備図による。

項 目	爆 薬 庫	火 工 品 庫
堤脚から外壁までの距離	()m	()m
勾配及び高さ	()度 屋頂以上()m	()度 屋頂以上()m
頂部の厚さ及び堤面の覆い	()m ()	()m ()
堤脚の土留の高さ及び材料	()m ()	()m ()

(5) 避雷装置の構造等は、下記の事項並びに配置配線図及び火薬庫保護範囲図による。

項 目	爆 薬 庫	火 工 品 庫
型 式	避雷針 ・ 架空地線	避雷針 ・ 架空地線
設置場所及び高さ	() ・ 上端から()cm	() ・ 上端から()cm
突針又は 架空線	直径・長さ・断面積	()mm ()mm ()mm ²
	材質及び抵抗	() ()オーム
避雷電線 及び支線	断面積・長さ	()mm ² ()mm
	材質及び抵抗	() ()オーム
接地電極	直径・長さ	()mm ()mm
	材質及び抵抗	() ()オーム

(6) 警鳴装置の構造等は、下記の事項並びに電気配線図、仕様書及び設置図による。

項 目	警 鳴 を 発 す る 装 置	警 報 を 発 す る 装 置	
メーカー及び型式			
設置場所	火薬庫の外壁・付近 ()	火薬庫の外壁・付近 ()	
本 体	外 函	鉄板製、厚さ()mm	
	錠の種類		
	開口 部の 防護 措置	雨・雪の進入	
		虫類の進入	
		回路の外部接触	
警報 器	種類	サイレン・フガザー・スピーカー・ベル	
	警報等の始動及び音量	扉（開放・振動）()デシベル	
回 路	庫内電流	爆薬庫()A 火工品庫()mA	
	切断対策	警鳴を発する・金属管で保護	
	保安装置	避雷器・ヒューズ()mA	
	テスト装置	スイッチ式	
電 源	電池（電圧の消耗状況）	メーター・表示灯	
	交流（停電時の措置）	予備電池に自動切り替え	

(7) 暖房設備、庫内照明設備、防火設備及び警戒設備は、下記事項並びに配置配線図及び施設設置図による。

項 目		爆 薬 庫	火 工 品 庫
暖房設備		有（温水式） ・ 無	有（温水式） ・ 無
庫内 照明 設備	電 燈	防爆式	防爆式
	配線工事の種類	金属管・がい装ケーブル	金属管・がい装ケーブル
	自動遮断器又は開閉器	庫外設置	庫外設置
防火 設備	防火用空地	幅（ ）m	幅（ ）m
	貯水槽	（ ）トシ（ ）槽	（ ）トシ（ ）槽
警戒 設備	警戒札の種類		
	夜間点灯装置	有（施工図及び設置図による）・無	有（施工図及び設置図による）・無

4. 貯蔵上の取り扱い

- (1) 最高最低寒暖計を爆薬庫内に設置する。
- (2) 火薬類の貯蔵は、下記の事項及び別図による。

火薬類の最大貯蔵量（外装の寸法による計算式を明示すること。）

爆薬庫

火工品庫

- (3) その他の取扱いは、火薬類取締法施行規則第21条の規定による。

5. 年間貯蔵予定量

爆薬庫（ ）トン + 火工品庫（ ）トン = （ ）トン

6. 火薬類取扱保安責任者の選任予定（保安手帳持参）

区 分	氏 名（年 齢）	免 状 の 種 類	保安手帳番号
取扱保安責任者	（ ）	（ ）種取扱免状	
同代理者	（ ）	（ ）種取扱免状	
同副責任者	（ ）	（ ）種取扱免状	

選任届書は、火薬庫完成検査申請書と同時に提出します。

7. 火薬庫竣工予定

年 月 旬