

実包火薬庫定期自主検査結果表（最大貯蔵量 トン）

火薬庫の付近にある保安物件の名称	保安距離及び当該保安物件までの距離	事業施設の別	備 考	判定
第1種	m・ m			適・否
第2種	m・ m			適・否
第3種	m・ m	事業所・非事業		適・否
第4種	m・ m	事業所・非事業		適・否
検査項目	検査内容		補正・補修事項	判定
位 置	湿地ではないか。			適・否
構 造	基準は維持され、排水はよいか。			適・否
入口の二重扉	耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
盗難防止措置	内扉と外扉に取り付けた錠は基準に適合するか。			適・否
窓	鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。			適・否
床下の通気孔	金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。			適・否
内 面	板張り、床面に鉄類は表われていないか。			適・否
天井・両妻の換気孔	金網張りに腐食などの異常はないか。			適・否
壁	構造、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
屋 根	構造、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
避雷装置	別紙点検表のとおり。			
防火用空地	境界沿いに巾2m以上確保されているか。			適・否
防火設備	貯水槽等の位置、数量は良いか。			適・否
警戒設備	境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。			適・否
警鳴装置	別紙点検表のとおり。			
庫内暖房設備				有・無
庫内照明設備	防爆式電燈、配線等に異常はないか。			適・否
外部点燈装置				有・無
検査を指揮監督した保安責任者による記名				