

様式 43

煙火火薬庫定期自主検査結果表（ 号庫～ 号庫）

火薬庫の付近にある 保安物件の名称	当 該 保 安 物 件 か ら 最 短 距 離 の 火 薬 庫	保 安 距 離 及 び 当 該 保 安 物 件 ま で の 距 離	土 堤 高 5 / 4 又 は 事 業 用 施 設 の 別	判 定
第 1 種	号庫・ トン	m・ m		適・否
第 2 種	号庫・ トン	m・ m		適・否
第 3 種	号庫・ トン	m・ m		適・否
第 4 種	号庫・ トン	m・ m		適・否
検 査 項 目	検 査 内 容		補正・補修事項	判 定
位 置	湿地ではないか。			適・否
構 造	基準は維持され、排水はよいか。			適・否
入口の二重扉	耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
盗難防止措置	内扉と外扉に錠を取り付けてあるか。			適・否
壁	構造、厚さの基準は維持されているか。			適・否
床下の通気孔	金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。			適・否
内 面	板張り、床面に鉄類は表われていないか。			適・否
天井・両妻の換気孔	金網張りに腐食などの異常はないか。			適・否
屋 根	不燃性構造は盗難及び火災を防止できるか。			適・否
防 火 用 空 地	境界沿いに幅 2 m 以上確保されているか。			適・否
防 火 設 備	貯水槽等の位置、水量は良いか。			適・否
警 戒 設 備	境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。			適・否
土 堤	こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
簡 易 土 堤	こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
防 爆 壁	位置、構造、材質等の基準は維持されているか。			適・否
警 鳴 装 置	別紙点検表による。			
庫内暖房設備				有・無
庫内照明設備	防爆式電燈、配線等に異常はないか。			適・否
検査を指揮監督した保安責任者による記名				