

避雷装置点検表

検査項目	検査内容	補正・補修事項	判定
突針又は 架空線	被保護建物は突針の先端（架空線の上端）から45度の範囲内にあるか。		適・否
	被保護建物の上端から突針の先端まで25cm（架空線の上端まで3m）以上あるか。		適・否
	突針は垂直に、架空線は水平になっているか。		適・否
	突針（架空線）は避雷導線によって接地電極に接続してあるか。		適・否
避雷導線	被保護建物の上端以下は2条以上になり、引き離して設けているか。		適・否
	直線的（わん曲部の半径は20cm以上）に、かつ建物の最外側に沿って設けてあるか。		適・否
	電燈線、雨どい、その他の金属製の物から1m以上離れているか。		適・否
避雷針又は 架空地線	独立して設けた場合は、建物から2.5m以上離れているか。		適・否
	雷撃、風圧等により損傷が生じないよう堅固に設置しているか。		適・否
	支線は支持点において避雷導線に接続してあるか。		適・否
接地電極	避雷導線ごとに1個以上あるか。		適・否
	周囲1m未満にガス管は埋設されてないか。		適・否
	接地抵抗は検査証明書のとおり。（Ω）		適・否
構造	突針 銅棒、直径12mm以上 (mm)		適・否
	架空線 銅線、断面積30mm以上 (mm)		適・否
	避雷導線 銅線、断面積30mm以上 (mm)		適・否
	接地電極 銅板 ()		適・否
備考			