

令和6 年度

1 処分した廃棄物の種類及び数量

種 類	燃やすごみ(一般廃棄物及び産業廃棄物)及び汚泥														
焼却量	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計	
1号炉	t	2,274.69	1,418.28	1,193.09	2,249.39	827.59	228.57	2,317.30	2,258.97	2,187.53	757.71	569.18	2,068.86	18,351.16	
	ごみ	t	1,710.41	1,126.12	874.74	1,973.41	678.38	181.65	1,988.61	1,684.34	1,857.48	587.50	389.11	1,421.67	14,473.42
	汚泥	t	564.28	292.16	318.35	275.98	149.21	46.92	328.69	574.63	330.05	170.21	180.07	647.19	3,877.74
2号炉	t	636.42	2,229.27	1,086.41	2,452.14	2,252.36	2,227.88	2,065.51	0.00	1,790.66	2,274.27	1,397.16	253.93	18,666.01	
	ごみ	t	478.54	1,770.06	796.53	2,151.28	1,846.28	1,770.51	1,772.53	0.00	1,520.49	1,763.37	955.55	174.49	14,999.63
	汚泥	t	157.88	459.21	289.88	300.86	406.08	457.37	292.98	0.00	270.17	510.90	441.61	79.44	3,666.38
合計	t	2,911.11	3,647.55	2,279.50	4,701.53	3,079.95	2,456.45	4,382.81	2,258.97	3,978.19	3,031.98	1,966.34	2,322.79	37,017.17	

2 燃焼室の燃焼するガスの温度
(炉の立上げ、立下げを除いた運転したすべての日の平均値の月平均値 小数点以下切捨)

温 度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
1号炉	℃	933	933	930	915	928	933	914	904	955	956	953	944	933
2号炉	℃	953	930	950	938	930	942	931	-	941	933	922	965	940

*連続測定 800℃以上

3 集じん器に流入する燃焼ガスの温度
(炉の立上げ、立下げを除いた運転したすべての日の平均値の月平均値 小数点以下切捨)

温 度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
1号炉	℃	179	178	180	180	180	179	179	179	179	179	179	180	179
2号炉	℃	180	178	179	180	180	181	180	-	178	179	179	179	179

*連続測定 200℃以下

4 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去を行った日

冷 却 設 備		排 ガ ス 処 理 設 備			
排ガス温度調節器		ろ過式集じん器		触媒反応塔	
1号炉				1号炉	
2号炉				2号炉	

5 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度
(炉の立上げ、立下げを除いた運転したすべての日の平均値の月平均値 小数点以下切捨)

濃 度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
1号炉	ppm	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
2号炉	ppm	2	2	2	2	2	1	2	-	3	3	3	4	2

*連続測定

6 煙突から排出されるばい煙量又はばい煙濃度

		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
排ガスを採取した年月日	1号炉	令和6年5月1日	令和6年6月25日	令和6年8月8日	令和6年10月4日	令和6年12月26日	令和7年3月11日
	2号炉	令和6年5月1日	令和6年6月25日	令和6年8月8日	令和6年10月4日	令和6年12月26日	-
結果の得られた年月日	1号炉	令和6年5月17日	令和6年7月31日	令和6年9月2日	令和6年10月22日	令和7年1月10日	令和7年3月19日
	2号炉	令和6年5月17日	令和6年7月31日	令和6年9月2日	令和6年10月22日	令和7年1月10日	-
1号炉	法規制値						
ばいじん濃度	0.080 g/Nm ³ 以下	0.0081未満	0.0075未満	0.0075未満	0.0076未満	0.0071未満	0.0070未満
硫酸酸化物濃度	11.5 K値換算	0.09未満	0.12未満	0.09未満	0.09未満	0.14未満	0.12未満
窒素酸化物濃度	250 volppm以下	33	13	23	24	15	40
塩化水素濃度	700 mg/Nm ³	8	5	5	5	4	3
2号炉	法規制値						
ばいじん濃度	0.080 g/Nm ³ 以下	0.0075未満	0.0079未満	0.0073未満	0.0076未満	0.0077未満	-
硫酸酸化物濃度	11.5 K値換算	0.11未満	0.12未満	0.11	0.09未満	0.09未満	-
窒素酸化物濃度	250 volppm以下	34	20	21	24	18	-
塩化水素濃度	700 mg/Nm ³	8	20	16	5	22	-

*O₂12%換算値

7 煙突から排出されるダイオキシン類の濃度

	法規制値		自主規制値		1号炉	2号炉
排ガスを採取した年月日					令和6年7月23日	令和6年7月23日
結果の得られた年月日					令和6年9月12日	令和6年9月12日
排ガス中のダイオキシン類毒性等量	0.1	ng-TEQ/Nm ³	0.05	ng-TEQ/Nm ³	0.0017	0.0076

8 排ガス中の水銀濃度

	法規制値		1号炉		2号炉	
排ガスを採取した年月日			令和6年6月25日	令和6年12月10日	令和6年6月25日	令和6年12月10日
結果の得られた年月日			令和6年7月31日	令和6年12月11日	令和6年7月31日	令和6年12月11日
排出量	50	μg/Nm ³	0.26	0.09	0.88	0.96