

令和5 年度 12 月

1 処分した廃棄物の種類及び数量

種 類		燃やすごみ(一般廃棄物及び産業廃棄物)及び汚泥												
焼却量	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
1号炉	t	2,334.10	1,423.41	975.03	2,036.88	1,368.43	81.94	2,122.21	2,191.88	2,173.27				14,707.15
	ごみ	t	1,964.23	1,138.44	646.14	1,759.40	1,124.32	59.34	1,813.49	1,729.37	1,684.75			11,919.48
	汚泥	t	369.87	284.97	328.89	277.48	244.11	22.60	308.72	462.51	488.52			2,787.67
2号炉	t	1,985.41	1,917.81	912.78	2,310.01	2,319.53	1,982.35	1,999.85	909.55	734.11				15,071.40
	ごみ	t	1,670.79	1,533.85	604.89	1,995.33	1,905.75	1,435.72	1,708.50	717.63	569.09			12,141.55
	汚泥	t	314.62	383.96	307.89	314.68	413.78	546.63	291.35	191.92	165.02			2,929.85
合計	t	4,319.51	3,341.22	1,887.81	4,346.89	3,687.96	2,064.29	4,122.06	3,101.43	2,907.38				29,778.55

2 燃焼室の燃焼するガスの温度
(炉の立上げ、立下げを除いた運転したすべての日の平均値の月平均値 小数点以下切捨)

温 度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
1号炉	℃	941	935	942	926	922	942	938	942	942				937
2号炉	℃	950	964	974	942	950	929	948	949	973				953

*連続測定 800℃以上

3 集じん器に流入する燃焼ガスの温度
(炉の立上げ、立下げを除いた運転したすべての日の平均値の月平均値 小数点以下切捨)

温 度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
1号炉	℃	179	178	179	179	179	180	179	178	177				179
2号炉	℃	180	180	179	179	180	177	179	178	178				179

*連続測定 200℃以下

4 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去を行った日

冷 却 設 備		排 ガ ス 処 理 設 備			
排ガス温度調節器		ろ過式集じん器		触媒反応塔	
1号炉				1号炉	9月12日～16日
2号炉				2号炉	

5 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度
(炉の立上げ、立下げを除いた運転したすべての日の平均値の月平均値 小数点以下切捨)

濃 度	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均値
1号炉	ppm	2	2	2	2	2	3	3	2	3				2
2号炉	ppm	2	2	2	2	3	2	3	2	3				2

*連続測定

6 煙突から排出されるばい煙量又はばい煙濃度

		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
排ガスを採取した年月日	1号炉	令和5年4月7日	令和5年6月26日	令和5年8月10日	令和5年10月6日		
	2号炉	令和5年4月7日	令和5年6月26日	令和5年8月10日	令和5年10月6日		
結果の得られた年月日	1号炉	令和5年4月21日	令和5年7月12日	令和5年8月23日	令和5年10月20日		
	2号炉	令和5年4月21日	令和5年7月12日	令和5年8月23日	令和5年10月20日		
1号炉	法規制値						
ばいじん濃度	0.080 g/Nm ³ 以下	0.0074未満	0.0073未満	0.0071未満	0.0083未満		
硫黄酸化物濃度	11.5 K値換算	0.10未満	0.08未満	0.06未満	0.06未満		
窒素酸化物濃度	250 volppm以下	24	49	28	20		
塩化水素濃度	700 mg/Nm ³	4	4	27	4		
2号炉	法規制値						
ばいじん濃度	0.080 g/Nm ³ 以下	0.0076未満	0.0068未満	0.0081未満	0.0075未満		
硫黄酸化物濃度	11.5 K値換算	0.07未満	0.08未満	0.07未満	0.07未満		
窒素酸化物濃度	250 volppm以下	16	26	19	18		
塩化水素濃度	700 mg/Nm ³	3	23	1未満	11		

*O₂12%換算値

7 煙突から排出されるダイオキシン類の濃度

	法規制値		自主規制値		1号炉	2号炉
排ガスを採取した年月日					令和5年10月11日	令和5年10月11日
結果の得られた年月日					令和5年12月14日	令和5年11月13日
排ガス中のダイオキシン類毒性等量	0.1	ng-TEQ/Nm ³	0.05	ng-TEQ/Nm ³	0.0015	0.00015

8 排ガス中の水銀濃度

	法規制値		1号炉		2号炉	
排ガスを採取した年月日			令和5年6月26日		令和5年6月26日	
結果の得られた年月日			令和5年7月12日		令和5年7月12日	
排出量	50	μg/Nm ³	0.26		1.50	