

平成 29 年 3 月 31 日

こけいざん森の家（旧勤労青少年ホーム）の耐震診断結果について

平成 29 年 1 月 30 日～同年 3 月 31 日まで実施した「こけいざん森の家（旧勤労青少年ホーム）の耐震診断結果は下記のとおりです

1. こけいざん森の家（旧勤労青少年ホーム）耐震診断結果

こけいざん森の家 Is 値 = 0.588

2. 目標 Is 値

多数の者が利用する施設 = 0.75 以上（こけいざん森の家）

一般の官庁施設 = 0.6 以上

※官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説より

3. 4 月中に利用者に対する説明会を開催する予定です

〒507-8703

多治見市日ノ出町 2 丁目 15 番地

電話 0572-22-1252

FAX 0572-25-3400

産業観光課 担当 水野

以上