

令和6年

3月

業務統計

多治見市水道部施設課

【処理水量】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
総排水量	1,796,532 m ³	130,753 m ³	105,827 m ³
下水処理水量	1,788.7 m ³	130,753 m ³	105,827 m ³
高級処理水量 計	1,539,682 m ³		
合流系高級処理水量	(835,402) m ³		
分流系高級処理水量	(704,280) m ³		
簡易処理水量 計	249,040 m ³		
簡易処理水量	(196,050) m ³		
雨水ろ過処理水量	(52,990) m ³		
雨水排除量	7,810 m ³		

【放流水質】	池田下水処理場		市之倉 下水処理場	笠原 下水処理場
	全体	(合流)	(分流)	
pH	7.0	(7.1)	(6.9)	7.4
SS	8 mg/l	(2.9) mg/l	(13) mg/l	4.7 mg/l
BOD	5.8 mg/l	(3.6) mg/l	(8.5) mg/l	10 mg/l
COD	8.0 mg/l	(6.4) mg/l	(10) mg/l	11 mg/l
T-N	5.7 mg/l	(5.0) mg/l	(6.5) mg/l	16 mg/l
T-P	1.6 mg/l	(1.6) mg/l	(1.5) mg/l	0.47 mg/l
大腸菌群数	120 個/cm ³	(76) 個/cm ³	(180) 個/cm ³	13 個/cm ³

【搬出】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
脱水ケーキ	638.35 t	66.57 t	43.31 t