

令和5年

5 月

業 務 統 計

多治見市水道部施設課

【処理水量】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
総排水量	1,761,053 m ³	118,572 m ³	107,290 m ³
下水処理水量	1,696,507 m ³	118,572 m ³	107,290 m ³
高級処理水量 計	1,462,967 m ³		
合流系高級処理水量	(777,887) m ³		
分流系高級処理水量	(685,080) m ³		
簡易処理水量 計	233,540 m ³		
簡易処理水量	(155,390) m ³		
雨水ろ過処理水量	(78,150) m ³		
雨水排除量	64,546 m ³		

【放流水質】	池田下水処理場			市之倉 下水処理場	笠原 下水処理場
	全体	(合流)	(分流)		
pH	7.0	(7.1)	(6.9)	7.2	7.6
SS	5.9 mg/l	(5.1) mg/l	(6.8) mg/l	1.5 mg/l	8.9 mg/l
BOD	4.3 mg/l	(4.8) mg/l	(3.8) mg/l	4.1 mg/l	8.9 mg/l
COD	6.0 mg/l	(4.3) mg/l	(8.0) mg/l	8.4 mg/l	13 mg/l
T－N	5.0 mg/l	(4.1) mg/l	(6.1) mg/l	4.3 mg/l	15 mg/l
T－P	1.0 mg/l	(1.1) mg/l	(0.94) mg/l	1.3 mg/l	0.35 mg/l
大腸菌群数	32 個/cm ³	(26) 個/cm ³	(38) 個/cm ³	25 個/cm ³	1 個/cm ³

【 搬 出 】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
脱水ケーキ	533.97 t	58.22 t	50.49 t