

令和5年

7月

業務統計

多治見市水道部施設課

【処理水量】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
総排水量	1,596,841 m ³	109,585 m ³	106,988 m ³
下水処理水量	1,589,599 m ³	109,585 m ³	106,988 m ³
高級処理水量 計	1,459,849 m ³		
合流系高級処理水量	(782,809) m ³		
分流系高級処理水量	(677,040) m ³		
簡易処理水量 計	129,750 m ³		
簡易処理水量	(85,000) m ³		
雨水ろ過処理水量	(44,750) m ³		
雨水排除量	7,242 m ³		

【放流水質】	池田下水処理場			市之倉 下水処理場	笠原 下水処理場
	全体	(合流)	(分流)		
pH	7.0	(7.1)	(6.9)	7.3	7.4
SS	2.3 mg/l	(1.3) mg/l	(3.4) mg/l	3.2 mg/l	9.2 mg/l
BOD	3.8 mg/l	(3.6) mg/l	(4.1) mg/l	6.5 mg/l	9.4 mg/l
COD	6.2 mg/l	(5.7) mg/l	(6.7) mg/l	10 mg/l	14 mg/l
T-N	4.6 mg/l	(4.0) mg/l	(5.3) mg/l	5.2 mg/l	14 mg/l
T-P	1.1 mg/l	(1.4) mg/l	(0.82) mg/l	1.1 mg/l	0.32 mg/l
大腸菌群数	187 個/cm ³	(97) 個/cm ³	(290) 個/cm ³	27 個/cm ³	64 個/cm ³

【搬出】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
脱水ケーキ	469.53 t	56.94 t	36.06 t