

令和5年

8月

## 業務統計

多治見市水道部施設課

【処理水量】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
総排水量	1,347,908 m <sup>3</sup>	92,713 m <sup>3</sup>	86,572 m <sup>3</sup>
下水処理水量	1,339,814 m <sup>3</sup>	92,713 m <sup>3</sup>	86,572 m <sup>3</sup>
高級処理水量 計	1,261,664 m <sup>3</sup>		
合流系高級処理水量	(658,124) m <sup>3</sup>		
分流系高級処理水量	(603,540) m <sup>3</sup>		
簡易処理水量 計	78,150 m <sup>3</sup>		
簡易処理水量	(57,270) m <sup>3</sup>		
雨水ろ過処理水量	(20,880) m <sup>3</sup>		
雨水排除量	8,094 m <sup>3</sup>		

【放流水質】	池田下水処理場			市之倉 下水処理場	笠原 下水処理場
	全体	(合流)	(分流)		
pH	7.1	(7.2)	(6.9)	7.2	7.6
SS	3.6 mg/l	(2.0) mg/l	(5.3) mg/l	2.2 mg/l	9.0 mg/l
BOD	3.2 mg/l	(3.3) mg/l	(3.1) mg/l	6.0 mg/l	9.8 mg/l
COD	7.0 mg/l	(7.0) mg/l	(7.1) mg/l	9.9 mg/l	15 mg/l
T-N	4.8 mg/l	(4.0) mg/l	(5.6) mg/l	6.0 mg/l	15 mg/l
T-P	0.78 mg/l	(0.49) mg/l	(1.1) mg/l	1.5 mg/l	0.38 mg/l
大腸菌群数	182 個/cm <sup>3</sup>	(37) 個/cm <sup>3</sup>	(340) 個/cm <sup>3</sup>	10 個/cm <sup>3</sup>	17 個/cm <sup>3</sup>

【搬出】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
脱水ケーキ	528.30 t	49.29 t	43.02 t