

令和7年

5 月

業 務 統 計

多治見市水道部施設課

【処理水量】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
総排水量	1,636,640 m ³	115,838 m ³	88,847 m ³
下水処理水量	1,629,540 m ³	115,838 m ³	88,847 m ³
高級処理水量 計	1,521,160 m ³		
合流系高級処理水量	(842,390) m ³		
分流系高級処理水量	(678,770) m ³		
簡易処理水量 計	108,380 m ³		
簡易処理水量	(51,480) m ³		
雨水ろ過処理水量	(56,900) m ³		
雨水排除量	7,100 m ³		

【放流水質】	池田下水処理場			市之倉 下水処理場	笠原 下水処理場
	全体	(合流)	(分流)		
pH	7.0	(7.0)	(7.0)	7.2	7.3
SS	1.9 mg/l	(2.3) mg/l	(1.3) mg/l	3.9 mg/l	9.0 mg/l
BOD	4.3 mg/l	(5.3) mg/l	(3.0) mg/l	7.0 mg/l	15.0 mg/l
COD	7.3 mg/l	(8.2) mg/l	(6.2) mg/l	11.0 mg/l	17 mg/l
T－N	4.8 mg/l	(4.1) mg/l	(5.7) mg/l	5.1 mg/l	13 mg/l
T－P	1.4 mg/l	(1.8) mg/l	(0.87) mg/l	1.4 mg/l	0.46 mg/l
大腸菌群数	23 個/cm ³	(18) 個/cm ³	(30) 個/cm ³	3 個/cm ³	5 個/cm ³

【 搬 出 】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
脱水ケーキ	582.36 t	57.5 t	48.51 t