令和 5年　　1　月

業 務 統 計

多治見市水道部施設課

【処理水量】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
総排水量	1,196,636 m^3	88,265 m^3	71,050 m^3
下水処理水量	1,196,636 m^3	88,265 m^3	71,050 m^3
高級処理水量　計	1,186,256 m^3		
合流系高級処理水量	(608,676) m^3		
分流系高級処理水量	(577,580) m^3		
簡易処理水量　計	10,380 m^3		
簡易処理水量	(6,490) m^3		
雨水ろ過処理水量	(3,890) m^3		
雨水排除量	0 m^3		

【放流水質】	池田下水処理場			市之倉下水処理場	笠原下水処理場
	全体	（合流）	（分流）		
pH	7.0	(7.1)	(6.9)	7.2	7.6
SS	11 mg/l	(4.2) mg/l	(18) mg/l	2.9 mg/l	4.8 mg/l
BOD	6.0 mg/l	(3.1) mg/l	(9.0) mg/l	4.9 mg/l	9 mg/l
COD	10 mg/l	(8.8) mg/l	(12) mg/l	10 mg/l	14 mg/l
T－N	5.5 mg/l	(4.2) mg/l	(6.9) mg/l	5.9 mg/l	19 mg/l
T-P	1.1 mg/l	(1.3) mg/l	(0.82) mg/l	0.80 mg/l	0.48 mg/l
大腸菌群数	52 個/cm^3	(19) 個/cm^3	(86) 個/cm^3	21 個/cm^3	3 個/cm^3

【 搬 出 】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
脱水ｹｰｷ	612.32 t	66.47 t	43.38 t