令和 5年　　3　月

# 業 務 統 計

多治見市水道部施設課

| 【処理水量】 | 池田下水処理場 | 市之倉下水処理場 | 笠原下水処理場 |
|---|---|---|---|
| 総排水量 | 1,345,832 $m^3$ | 1,000,394 $m^3$ | 83,101 $m^3$ |
| 下水処理水量 | 1,345,832 $m^3$ | 1,000,394 $m^3$ | 83,101 $m^3$ |
| 高級処理水量　計 | 1,258,042 $m^3$ | | |
| 合流系高級処理水量 | (657,832) $m^3$ | | |
| 分流系高級処理水量 | (600,210) $m^3$ | | |
| 簡易処理水量　計 | 87,790 $m^3$ | | |
| 簡易処理水量 | (58,430) $m^3$ | | |
| 雨水ろ過処理水量 | (29,360) $m^3$ | | |
| 雨水排除量 | 0 $m^3$ | | |

| 【放流水質】 | 池田下水処理場 | | | 市之倉下水処理場 | 笠原下水処理場 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 全体 | （合流） | （分流） | | |
| pH | 7.1 | (7.2) | (6.9) | 7.1 | 7.4 |
| SS | 9.5 mg/l | (2.7) mg/l | (17) mg/l | 4.2 mg/l | 3.4 mg/l |
| BOD | 7.1 mg/l | (5.3) mg/l | (9.0) mg/l | 6.8 mg/l | 4.2 mg/l |
| COD | 9.6 mg/l | (8.4) mg/l | (11) mg/l | 10 mg/l | 11 mg/l |
| T－N | 5.3 mg/l | (4.4) mg/l | (6.3) mg/l | 5.1 mg/l | 17 mg/l |
| T-P | 1.5 mg/l | (1.5) mg/l | (1.4) mg/l | 1.0 mg/l | 0.21 mg/l |
| 大腸菌群数 | 73 個/$cm^3$ | (59) 個/$cm^3$ | (88) 個/$cm^3$ | 8 個/$cm^3$ | 2 個/$cm^3$ |

| 【 搬 出 】 | 池田下水処理場 | 市之倉下水処理場 | 笠原下水処理場 |
|---|---|---|---|
| 脱水ｹｰｷ | 715.56 t | 89.65 t | 47.22 t |