

令和6年

7月

# 業務統計

多治見市水道部施設課

【処理水量】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
総排水量	2,179,313 m <sup>3</sup>	133,180 m <sup>3</sup>	124,237 m <sup>3</sup>
下水処理水量	2,094,065 m <sup>3</sup>	133,180 m <sup>3</sup>	124,237 m <sup>3</sup>
高級処理水量 計	1,659,895 m <sup>3</sup>		
合流系高級処理水量	(899,015) m <sup>3</sup>		
分流系高級処理水量	(760,880) m <sup>3</sup>		
簡易処理水量 計	434,170 m <sup>3</sup>		
簡易処理水量	(346,510) m <sup>3</sup>		
雨水ろ過処理水量	(87,660) m <sup>3</sup>		
雨水排除量	85,248 m <sup>3</sup>		

【放流水質】	池田下水処理場			市之倉 下水処理場	笠原 下水処理場
	全体	(合流)	(分流)		
pH	7.0	(7.0)	(6.9)	7.0	7.3
SS	2.4 mg/l	(1.8) mg/l	(3.1) mg/l	14 mg/l	5.9 mg/l
BOD	4.0 mg/l	(4.0) mg/l	(3.9) mg/l	11 mg/l	12 mg/l
COD	6.7 mg/l	(6.4) mg/l	(7.0) mg/l	12 mg/l	15 mg/l
T-N	4.7 mg/l	(3.8) mg/l	(5.7) mg/l	8.0 mg/l	12 mg/l
T-P	0.59 mg/l	(0.65) mg/l	(0.52) mg/l	1.2 mg/l	0.56 mg/l
大腸菌群数	360 個/cm <sup>3</sup>	(300) 個/cm <sup>3</sup>	(430) 個/cm <sup>3</sup>	230 個/cm <sup>3</sup>	22 個/cm <sup>3</sup>

【搬出】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
脱水ケーキ	467.76 t	40.22 t	43.12 t