

令和7年

12月

# 業務統計

多治見市建設水道部上下水道施設課

【処理水量】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
総排水量	1,407,864 m <sup>3</sup>	102,495 m <sup>3</sup>	73,219 m <sup>3</sup>
下水処理水量	1,401,194 m <sup>3</sup>	102,495 m <sup>3</sup>	73,219 m <sup>3</sup>
高級処理水量 計	1,306,366 m <sup>3</sup>		
合流系高級処理水量	(834,576) m <sup>3</sup>		
分流系高級処理水量	(471,790) m <sup>3</sup>		
簡易処理水量 計	94,828 m <sup>3</sup>		
簡易処理水量	(57,628) m <sup>3</sup>		
雨水ろ過処理水量	(37,200) m <sup>3</sup>		
雨水排除量	6,670 m <sup>3</sup>		

【放流水質】	池田下水処理場			市之倉 下水処理場	笠原 下水処理場
	全体	(合流)	(分流)		
pH	7.1	(7.2)	(7.0)	7.2	7.4
SS	3.2 mg/l	(2.9) mg/l	(4) mg/l	2.5 mg/l	8.5 mg/l
BOD	3.7 mg/l	(3.4) mg/l	(4.1) mg/l	3.8 mg/l	9.8 mg/l
COD	7.0 mg/l	(7.1) mg/l	(7) mg/l	9 mg/l	15.0 mg/l
T-N	5.1 mg/l	(4.3) mg/l	(6.4) mg/l	6.7 mg/l	20 mg/l
T-P	1.2 mg/l	(1.4) mg/l	(0.9) mg/l	1.5 mg/l	0.70 mg/l
大腸菌数	29 個/cm <sup>3</sup>	(12) 個/cm <sup>3</sup>	(59) 個/cm <sup>3</sup>	56 個/cm <sup>3</sup>	0 個/cm <sup>3</sup>

【搬出】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
脱水ケーキ	528.55 t	54.38 t	36.7 t