

令和7年

7 月

業 務 統 計

多治見市建設水道部上下水道施設課

【処理水量】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
総排水量	1,518,838 m ³	99,369 m ³	88,418 m ³
下水処理水量	1,494,282 m ³	99,369 m ³	88,418 m ³
高級処理水量 計	1,425,932 m ³		
合流系高級処理水量	(784,982) m ³		
分流系高級処理水量	(640,950) m ³		
簡易処理水量 計	68,350 m ³		
簡易処理水量	(28,990) m ³		
雨水ろ過処理水量	(39,360) m ³		
雨水排除量	24,556 m ³		

【放流水質】	池田下水処理場			市之倉 下水処理場	笠原 下水処理場
	全体	(合流)	(分流)		
pH	7.2	(7.2)	(7.2)	7.0	7.2
SS	1.8 mg/l	(1.9) mg/l	(1.6) mg/l	4.9 mg/l	8.3 mg/l
BOD	3.4 mg/l	(4.1) mg/l	(2.6) mg/l	11.0 mg/l	15.0 mg/l
COD	7.4 mg/l	(8.1) mg/l	(6.5) mg/l	13.0 mg/l	17 mg/l
T-N	4.8 mg/l	(4.1) mg/l	(5.6) mg/l	6.0 mg/l	14 mg/l
T-P	0.87 mg/l	(0.77) mg/l	(1.00) mg/l	1.4 mg/l	0.49 mg/l
大腸菌群数	59 個/cm ³	(49) 個/cm ³	(71) 個/cm ³	6 個/cm ³	1 個/cm ³

【 搬 出 】	池田下水処理場	市之倉下水処理場	笠原下水処理場
脱水ケーキ	466.85 t	33.76 t	40.12 t